

平成28年度 機能検査結果

実施日 平成28年9月5～8日

項目		判定	備考
1	筐体	良	・吸気ファンフィルターの交換
2	二種圧力容器	良	
3	制御盤	良	・本体バッテリー蓋フィルターの交換
4	安全対策設備	良	・活性炭の交換 ・活性炭ホルダーパッキンの交換
5	弁類	良	・ストレーナーガasketの交換 ・ストレーナーの清掃 ・安全弁の交換 ・安全弁のボルテックスガasketの交換
6	配管	良	
7	計器類	良	・圧力伝送器のボルテックスガasketの交換 ・送返液温度計のボルテックスガasketの交換
8	循環ポンプ	良	・ギアオイルの交換
9	加熱ヒーター	良	
総合判定		良	