

## 平成29年度 機能検査結果

項目		実施日	判定	備考
1	筐体	9月25日～ 9月28日	良	・吸気ファン、フィルターの交換
2	二種圧力容器	9月26日～ 9月27日	良	・損傷、磨耗の有無確認
3	制御盤	9月25日～ 9月29日	良	・排気ファンの交換 ・絶縁抵抗測定
4	安全対策設備	9月25日～ 9月29日	良	・活性炭の交換 ・警報動作確認
5	弁類	9月25日～ 9月27日	良	・ストレーナーガスキットの交換 ・安全弁の交換 ・電動弁動作確認
6	配管	9月26日～ 9月28日	良	・気密検査 ・カプラOリング交換
7	計器類	9月25日～ 9月28日	良	・超音波流量計校正 ・圧力伝送器、測温抵抗体校正
8	循環ポンプ	9月26日～ 9月29日	良	・ギアオイルの交換 ・吐出流量、吐出圧の測定
9	加熱ヒーター	9月26日～ 9月29日	良	・消費電流測定
総合判定			良	